



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н01407

Срок действия с 19.11.2018

по 18.11.2021

№ 0386462

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Вентилятор радиальный сейсмостойкого исполнения VR 80-75-S
ТУ 4861-008-29173980-2014
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
28.25.20.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64), НП 031-01 (I категория сейсмостойкости) и НП-033-11 (3 класс безопасности)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Люфткон»
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 9, этаж 4, комната 1
ИНН: 7718972460

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Люфткон»
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 9, этаж 4, комната 1
Телефон: 8-800-333-18-64, E-mail: info@luftkon.ru
ИНН: 7718972460



НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 694-11/12-ЭСТ от 16.11.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005, технического заключения №19/11 от 19.11.2018 года, Лицензия ЦО-У02-101-8821 от 13.07.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации