



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н00986

Срок действия с 18.10.2018

по 17.10.2021

№ 0315766

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Вентилятор крышный радиальный сейсмостойкого ,
исполнения KVR-S
ТУ 4861-009-29173980-2014
Серийный выпуск

код ОК
034-2014(КПЕС 2008)
28.25.20.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64), НП 031-01
(I категория сейсмостойкости) и НП-033-11 (3 класс безопасности)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Люфткон»
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 9, этаж 4, комната 1
ИНН: 77118972460

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Люфткон»
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 9, этаж 4, комната 1
Телефон: 8-800-333-18-64, E-mail: info@luftkon.ru
ИНН: 77118972460

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 902-10/12-ЭСТ от 17.10.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005; технического заключения №16/16-01 от 16.10.2018 года, Лицензия ЦО-У02-101-8821 от 13.07.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Эксперт

Андропов
подпись
Котова
подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации