

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.02461
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388158
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон». Адрес: 107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, пом. XIII ком. 41. ОГРН: 1147746289063. Телефон +7(499)705 8126, факс +7(499)705 8126. E-mail: info@luftkon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон». Адрес: 107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, пом. XIII ком. 41. ОГРН: 1147746289063. Телефон +7(499)705 8126, факс +7(499)705 8126. E-mail: info@luftkon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клапан противодымной вентиляции LKD-2, ТУ 4854-006-29173980-2014.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Предел огнестойкости Е 90. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость".

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2683-С/ТР от 08.05.2014 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). № СДССМТ.RU.OC01.K00463 от 29.04.2014 г. по 29.04.2017 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2014 по 14.05.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Капранов

